

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr DWU 14/F/08

1. Producent wyrobu budowlanego



Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO
Zakład w Maniowie, 55-081 Mietków
NIP: 899-001-82-03
tel. 71 3168244 fax. 71 3169022

2. Wyrób budowlany: **ŻWIR FILTRACYJNY 20/40**

3. Klasyfikacja statystyczna: **PKWiU 14.21.11**

4. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

- materiał do wypełniania filtrów przy uzdatniania wód pitnych i technologicznych,
- materiał do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
- materiał do drenów melioracyjnych

5. Specyfikacja techniczna: **PN-88/B-06715 Studnie Wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne**

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	JM	Właściwości użytkowe	Oznaczenie wg PN-88/B-06715
Uziarnienie	Zawart. nadziarna Zawart. podziarna	max. 15% max. 15%	max. 15% max. 15%
Zawartość SiO ₂	%	85,13%	min. 80%
Zwartość pyłów mineralnych	%	<0,1%	max. 1,0%
Zawartość ziarn nieforemnych (żwiru)	%	5%	max. 5%
Całkowita zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO ₃	%	0,05%	max. 0,05%
Zawartość zanieczyszczeń obcych	%	0,0%	-
Zawartość grudek gliny	%	0,0%	max. 1,0%
Zawartość zanieczyszczeń organicznych	%	0,3%	max. 0,5%
Gęstość ziarn	Mg / m ³	p_a 2,65 p_{rd} 2,60 p_{sad} 2,62	-
Gęstość nasypowa o wilgotności naturalnej w stanie: a) luźnym b) utrzęsonym	T / m ³	a) 1,48 b) 1,52	-

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności zakładowej kontroli produkcji (stałości właściwości użytkowych): **nie dotyczy – ocena zgodności w systemie 4 bez udziału strony trzeciej**

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

9. Partia objęta deklaracją: **MASA DOSTAWY PODANA JEST NA DOKUMENTACH WYDANIA (FAKTURA LUB WZ), NA KTÓRYCH PRZYWOŁANY JEST NUMER DWU.**

W imieniu producenta podpisał:

Łukasz Gurdziel – Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji

Maniów, 08.01.2014