

ŚWIADECTWO BADANIA KRUSZYWA nr 2013/36 ŻWIR FILTRACYJNY 20/40 MM

Producent: **Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO**

55-081 Mietków, Zakład w Maniowie
tel. 71 3168-244 fax. 71 3169-022

Złoże: Złoże Proszkowice

Data pobrania: 2014-02-12

Data badania: 2014-02-12





Próbka: **ŻWIR FILTRACYJNY 20/40 MM**
Miejsce pobrania: Budowa - ul. Jedności Narodowej

Analizę wykonał: Stanisław Drobnik

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1

Lp.	Nr sita	Ilość ziarna [g]	%	narast. %
1	64,000	0,0	0,0	100,0
	40,000	345,0	4,2	95,8
2	32,000	1275,0	15,5	80,3
3	20,000	5850,0	71,1	9,2
4	16,000	680,0	8,3	1,0
5	8,000	50,0	0,6	0,4
6	0,063	30,0	0,4	0,0
9	denko	0,0	0,0	0,0
	Suma	8230,0	100,0	



Z.P.K. MARGO oferuje wysokiej jakości wyroby gotowe dla stacji uzdatniania wód, chemii budowlanej, nawierzchni sportowych, galanterii betonowej oraz wielu innych gałęzi przemysłu. Charakterystykę jakości produktu przedstawia powyższe świadectwo. Towar może

Kierownik zakładu
Stanisław Drobnik